
Parquet sportivo elasticizzato modello "Playwood Rubber 22"

Certificazioni e Norme di riferimento:

1. **F.I.B.A.** di 1° livello
2. **EN 14904** superfici aree sportive
3. **EN 13501 classificazione B fl-s1 intero pacchetto** (parquet + sottostruttura)
4. **EN 14041 classificazione B fl-s1 intero pacchetto** (parquet + sottostruttura) + **copriparquet**

Il massetto per essere considerato idoneo alla posa in opera di **pavimentazioni sportive**, deve possedere un grado di umidità non superiore al 5-10 % e risultare a livello, rientrando nelle tolleranze previste.

FASE 1

Esecuzione, sul massetto sopra descritto, di una barriera al vapore realizzata mediante la stesura di un foglio di polietilene dello spessore di 0,15 mm.

Nelle giunzioni, i vari fogli di polietilene saranno sormontati per circa 30 cm e rivoltati sui bordi.

FASE 2

In questa fase è prevista la stesura, sulla barriera al vapore, di un materassino elastico continuo avente dimensioni 1000 x 2000 mm e spessore 15 mm. Il materassino è realizzato in agglomerato di materiale espanso e viene posato accostando i vari moduli nella direzione di posa del parquet. Questa soluzione consente di annullare i vuoti d'aria sotto il pavimento garantendo un perfetto isolamento termoacustico.

FASE 3

Successivamente alla stesura del materassino, viene realizzato un piano ripartitore, formato da compensato multistrato di conifere spessore non inferiore a 12 mm. I pannelli vengono semplicemente appoggiati al materassino, perpendicolari alla linea del pavimento, adeguatamente accostati e graffiati per formare una piastra monolitica bilanciata (sono escluse le orditure a travetti) in grado di garantire alla pavimentazione tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive.

Tali valori dovranno essere confermati dalla valutazione che certifica che la pavimentazione ha superato tutte le soglie minime previste dai test, e all'atto dell'offerta pena esclusione devono essere presentate le copie dei certificati ufficiali rilasciati da appositi enti accreditati, specializzati nei test di pavimentazioni sportive secondo la nuova norma EN 14904 e FIBA di 1° livello.

FASE 4 Installazione di Listoni prefiniti in essenza Hevea Rubber wood sport flooring massiccio evaporato – spessore 22 - larghezza 130 mm - lunghezza da 2180; **lo spessore sarà di minimo 22 mm per consentire più levigature (sono esclusi gli elementi in multistrato a due o tre strati)**. I listoni sono intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste. I listoni dovranno essere fissate con chiodi di idonea lunghezza alla sottostruttura. I listoni di parquet in fase di posa vengono installati già fessurati per permettere la naturale dilatazione del legno massello.

I listoni vengono preverniciati a caldo con vernice poliuretana bicomponente con 6 mani di vernice, in modo che il film di vernice sia almeno di 45 micron e che la frizione della pavimentazione sia di 0,5. Secondo la nuova normativa di reazione al fuoco dovranno essere prodotti in sede di gara pena esclusione i certificati validi per l'intero pacchetto EN 13501.

La pavimentazione dovrà essere in legno massello spessore minimo 22 mm per consentire più levigature (sono esclusi gli elementi in multistrato a due o tre strati). I listoni dovranno possedere un maschio di sezione minima 6x6 mm per assicurare una maggior tenuta ed evitare qualsiasi tipo di sfondamento.

Saranno accettate soluzioni anche di spessore superiore purchè sempre costituite da materassino totale e multistrato totale, e quindi prive di intercapedini d'aria.

Rimangono invece escluse pavimentazioni di spessore superiore ma con orditura a travetti con intercapedini d'aria.

Spessore pavimento finito **49 mm**
PER I PREZZI CONTATTARE NS. UFFICIO VENDITA